

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
14.02.2023	23/12159	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	8,7	°C
14.02.2023	23/12159	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,19	mg/l
14.02.2023	23/12159	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
14.02.2023	23/12159	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
14.02.2023	23/12159	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
14.02.2023	23/12159	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
14.02.2023	23/12163	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	6,9	°C
14.02.2023	23/12163	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,22	mg/l
14.02.2023	23/12163	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
14.02.2023	23/12163	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
14.02.2023	23/12163	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
14.02.2023	23/12163	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
14.02.2023	23/12164	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	6,7	°C
14.02.2023	23/12164	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
14.02.2023	23/12164	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
14.02.2023	23/12164	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
14.02.2023	23/12164	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
14.02.2023	23/12164	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
14.02.2023	23/12165	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,8	°C
14.02.2023	23/12165	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,23	mg/l
14.02.2023	23/12165	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
14.02.2023	23/12165	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
14.02.2023	23/12165	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,6	-
14.02.2023	23/12165	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	422	µS/cm
14.02.2023	23/12165	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
14.02.2023	23/12165	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
14.02.2023	23/12165	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
14.02.2023	23/12165	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
14.02.2023	23/12165	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
14.02.2023	23/12165	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
14.02.2023	23/12165	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
14.03.2023	23/23611	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	10,7	°C
14.03.2023	23/23611	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
14.03.2023	23/23611	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
14.03.2023	23/23611	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
14.03.2023	23/23611	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,2	-
14.03.2023	23/23611	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	550	µS/cm
14.03.2023	23/23611	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
14.03.2023	23/23611	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
14.03.2023	23/23611	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
14.03.2023	23/23611	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
14.03.2023	23/23611	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
14.03.2023	23/23611	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
14.03.2023	23/23611	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
14.03.2023	23/23612	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	9,9	°C
14.03.2023	23/23612	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,18	mg/l
14.03.2023	23/23612	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
14.03.2023	23/23612	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
14.03.2023	23/23612	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
14.03.2023	23/23612	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
14.03.2023	23/23613	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11	°C
14.03.2023	23/23613	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,17	mg/l
14.03.2023	23/23613	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
14.03.2023	23/23613	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
14.03.2023	23/23613	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
14.03.2023	23/23613	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
14.03.2023	23/23614	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,3	°C
14.03.2023	23/23614	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,14	mg/l
14.03.2023	23/23614	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
14.03.2023	23/23614	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
14.03.2023	23/23614	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
14.03.2023	23/23614	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36793	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,4	°C
18.04.2023	23/36793	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
18.04.2023	23/36793	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36793	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36793	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36793	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36793	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36794	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	12,4	°C
18.04.2023	23/36794	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,11	mg/l
18.04.2023	23/36794	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36794	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36794	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36794	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	14,8	°C
18.04.2023	23/36795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
18.04.2023	23/36795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
18.04.2023	23/36795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
18.04.2023	23/36795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,8	-
18.04.2023	23/36795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	357	µS/cm
18.04.2023	23/36795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
18.04.2023	23/36795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
18.04.2023	23/36795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	0,013	mg/L
18.04.2023	23/36796	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	10,6	°C
18.04.2023	23/36796	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,11	mg/l
18.04.2023	23/36796	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36796	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36796	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36796	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36796	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36796	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
15.05.2023	23/45065	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	13	°C
15.05.2023	23/45065	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
15.05.2023	23/45065	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
15.05.2023	23/45065	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
15.05.2023	23/45065	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
15.05.2023	23/45065	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
15.05.2023	23/45066	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	10,6	°C
15.05.2023	23/45066	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,11	mg/l
15.05.2023	23/45066	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
15.05.2023	23/45066	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
15.05.2023	23/45066	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
15.05.2023	23/45066	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
15.05.2023	23/45066	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
15.05.2023	23/45066	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
15.05.2023	23/45067	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,8	°C
15.05.2023	23/45067	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,08	mg/l
15.05.2023	23/45067	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
15.05.2023	23/45067	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
15.05.2023	23/45067	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,4	-
15.05.2023	23/45067	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	369	µS/cm
15.05.2023	23/45067	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
15.05.2023	23/45067	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
15.05.2023	23/45067	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
15.05.2023	23/45067	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
15.05.2023	23/45067	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
15.05.2023	23/45067	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
15.05.2023	23/45067	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	0,1	NTU
15.05.2023	23/45067	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
15.05.2023	23/45068	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,9	°C
15.05.2023	23/45068	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
15.05.2023	23/45068	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
15.05.2023	23/45068	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
15.05.2023	23/45068	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
15.05.2023	23/45068	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
22.06.2023	23/64795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	17,9	°C
22.06.2023	23/64795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
22.06.2023	23/64795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
22.06.2023	23/64795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
22.06.2023	23/64795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
22.06.2023	23/64795	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
22.06.2023	23/64799	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	20	°C
22.06.2023	23/64799	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
22.06.2023	23/64799	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
22.06.2023	23/64799	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
22.06.2023	23/64799	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
22.06.2023	23/64799	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
22.06.2023	23/64800	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	14,8	°C
22.06.2023	23/64800	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
22.06.2023	23/64800	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
22.06.2023	23/64800	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
22.06.2023	23/64800	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,8	-
22.06.2023	23/64800	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Trihalometani - vsota	7,3	µg/L
22.06.2023	23/64800	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	376	µS/cm
22.06.2023	23/64800	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
22.06.2023	23/64800	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
22.06.2023	23/64800	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
22.06.2023	23/64800	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
22.06.2023	23/64800	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
22.06.2023	23/64800	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
22.06.2023	23/64800	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	0,013	mg/L
24.07.2023	23/76329	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	19,9	°C
24.07.2023	23/76329	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,04	mg/l
24.07.2023	23/76329	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
24.07.2023	23/76329	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
24.07.2023	23/76329	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
24.07.2023	23/76329	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
24.07.2023	23/76329	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
24.07.2023	23/76330	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	18,3	°C
24.07.2023	23/76330	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,1	mg/l
24.07.2023	23/76330	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
24.07.2023	23/76330	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
24.07.2023	23/76330	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,2	-
24.07.2023	23/76330	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	385	µS/cm
24.07.2023	23/76330	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
24.07.2023	23/76330	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
24.07.2023	23/76330	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
24.07.2023	23/76330	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
24.07.2023	23/76330	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
24.07.2023	23/76330	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
24.07.2023	23/76330	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
24.07.2023	23/76330	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	21,1	°C
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,8	-
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	368	µS/cm
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	13	CFU/100mL
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
24.07.2023	23/76331	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
24.07.2023	23/76332	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	19,5	°C
24.07.2023	23/76332	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
24.07.2023	23/76332	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
24.07.2023	23/76332	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
24.07.2023	23/76332	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
24.07.2023	23/76332	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
28.08.2023	23/86982	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	20,2	°C
28.08.2023	23/86982	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
28.08.2023	23/86982	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
28.08.2023	23/86982	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
28.08.2023	23/86982	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
28.08.2023	23/86982	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
28.08.2023	23/86983	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	23,2	°C
28.08.2023	23/86983	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
28.08.2023	23/86983	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
28.08.2023	23/86983	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
28.08.2023	23/86983	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,4	-
28.08.2023	23/86983	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	400	µS/cm
28.08.2023	23/86983	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
28.08.2023	23/86983	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
28.08.2023	23/86983	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
28.08.2023	23/86983	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
28.08.2023	23/86983	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
28.08.2023	23/86983	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
28.08.2023	23/86983	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
28.08.2023	23/86984	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	22,6	°C
28.08.2023	23/86984	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
28.08.2023	23/86984	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
28.08.2023	23/86984	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	16	CFU/100mL
28.08.2023	23/86984	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	27	CFU/100mL
28.08.2023	23/86984	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
28.08.2023	23/86984	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
28.08.2023	23/86985	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	20,9	°C
28.08.2023	23/86985	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
28.08.2023	23/86985	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
28.08.2023	23/86985	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
28.08.2023	23/86985	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
28.08.2023	23/86985	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98549	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	19,2	°C
21.09.2023	23/98549	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
21.09.2023	23/98549	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
21.09.2023	23/98549	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
21.09.2023	23/98549	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98549	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98551	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	18,8	°C
21.09.2023	23/98551	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
21.09.2023	23/98551	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
21.09.2023	23/98551	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
21.09.2023	23/98551	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98551	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98554	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	20,9	°C
21.09.2023	23/98554	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
21.09.2023	23/98554	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
21.09.2023	23/98554	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	58	CFU/100mL
21.09.2023	23/98554	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98554	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
20.10.2023	23/111931	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	16,3	°C
20.10.2023	23/111931	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,05	mg/l
20.10.2023	23/111931	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
20.10.2023	23/111931	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
20.10.2023	23/111931	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
20.10.2023	23/111931	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
20.10.2023	23/111932	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	12,4	°C
20.10.2023	23/111932	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,13	mg/l
20.10.2023	23/111932	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
20.10.2023	23/111932	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
20.10.2023	23/111932	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
20.10.2023	23/111932	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
20.10.2023	23/111933	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	17,5	°C
20.10.2023	23/111933	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,04	mg/l
20.10.2023	23/111933	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
20.10.2023	23/111933	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
20.10.2023	23/111933	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
20.10.2023	23/111933	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
20.10.2023	23/111934	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	18,9	°C
20.10.2023	23/111934	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
20.10.2023	23/111934	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
20.10.2023	23/111934	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
20.10.2023	23/111934	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,8	-
20.10.2023	23/111934	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	403	µS/cm
20.10.2023	23/111934	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
20.10.2023	23/111934	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
20.10.2023	23/111934	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
20.10.2023	23/111934	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
20.10.2023	23/111934	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
20.10.2023	23/111934	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
20.10.2023	23/111934	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
20.10.2023	23/111934	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
23.11.2023	23/125823	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	13	°C
23.11.2023	23/125823	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,18	mg/l
23.11.2023	23/125823	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
23.11.2023	23/125823	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
23.11.2023	23/125823	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
23.11.2023	23/125823	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
23.11.2023	23/125825	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	12,7	°C
23.11.2023	23/125825	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,18	mg/l

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
23.11.2023	23/125825	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
23.11.2023	23/125825	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
23.11.2023	23/125825	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
23.11.2023	23/125825	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
23.11.2023	23/125826	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	12,5	°C
23.11.2023	23/125826	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
23.11.2023	23/125826	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
23.11.2023	23/125826	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
23.11.2023	23/125826	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
23.11.2023	23/125826	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
23.11.2023	23/125827	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,5	°C
23.11.2023	23/125827	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,18	mg/l
23.11.2023	23/125827	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
23.11.2023	23/125827	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
23.11.2023	23/125827	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
23.11.2023	23/125827	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
06.02.2024	24/11095	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	8,4	°C
06.02.2024	24/11095	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,13	mg/l
06.02.2024	24/11095	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	41	CFU/100mL
06.02.2024	24/11095	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
06.02.2024	24/11095	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
06.02.2024	24/11095	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
06.02.2024	24/11097	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	9,1	°C
06.02.2024	24/11097	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,17	mg/l
06.02.2024	24/11097	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
06.02.2024	24/11097	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
06.02.2024	24/11097	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,5	-
06.02.2024	24/11097	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	395	µS/cm
06.02.2024	24/11097	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
06.02.2024	24/11097	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
06.02.2024	24/11097	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
06.02.2024	24/11097	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
06.02.2024	24/11097	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
06.02.2024	24/11097	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
06.02.2024	24/11097	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
06.02.2024	24/11100	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	7,8	°C
06.02.2024	24/11100	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,19	mg/l
06.02.2024	24/11100	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
06.02.2024	24/11100	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
06.02.2024	24/11100	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
06.02.2024	24/11100	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
06.02.2024	24/11101	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	7,7	°C
06.02.2024	24/11101	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,04	mg/l
06.02.2024	24/11101	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
06.02.2024	24/11101	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
06.02.2024	24/11101	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
06.02.2024	24/11101	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
04.03.2024	24/0385	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
04.03.2024	24/0385	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	10	°C
04.03.2024	24/0385	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,5	-
04.03.2024	24/0385	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	387	µS/cm
04.03.2024	24/0385	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
04.03.2024	24/0385	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
04.03.2024	24/0385	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
04.03.2024	24/0385	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
04.03.2024	24/0385	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
04.03.2024	24/0385	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
04.03.2024	24/0385	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
04.03.2024	24/0385	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
04.03.2024	24/0385	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	15,9	°C
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,7	-
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	388	µS/cm
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Celotni organski ogljik (TOC)	0,7	mg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Nitrit	<0,007	mg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Nitrat	4,9	mg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vsota nitrat/50+nitrit/3	0,1	mg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Sulfat	3	mg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klorid	2,2	mg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Fluorid	<0,1	mg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Natrij	1,4	mg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Mangan	<1	µg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Železo	<10	µg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Bor	<0,01	mg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Aluminij	28	µg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Antimon	<1	µg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Arzen	<1	µg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Baker	0,0055	mg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Kadmij	<0,1	µg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Krom	<1	µg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Nikelj	<1	µg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Selen	<1	µg/L
04.03.2024	24/0386	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Trihalometani - vsota	6,4	µg/L
11.03.2024	24/23389	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	10,5	°C

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
11.03.2024	24/23389	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,07	mg/l
11.03.2024	24/23389	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
11.03.2024	24/23389	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
11.03.2024	24/23389	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,5	-
11.03.2024	24/23389	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnar	Električna prevodnost pri 20 °C	403	µS/cm
11.03.2024	24/23389	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnar	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/23389	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnar	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/23389	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnar	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/23389	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnar	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/23389	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnar	Barva	<0,1	m-1
11.03.2024	24/23389	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnar	Motnost	<0,1	NTU
11.03.2024	24/23389	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnar	Amonij	<0,013	mg/L
11.03.2024	24/23390	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnar	Temperatura vode	9,7	°C
11.03.2024	24/23390	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnar	Klor-prosti	0,13	mg/l
11.03.2024	24/23390	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnar	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/23390	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnar	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/23390	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnar	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/23390	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/23391	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	10,8	°C
11.03.2024	24/23391	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,1	mg/l
11.03.2024	24/23391	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/23391	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/23391	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/23391	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/23392	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	12,5	°C
11.03.2024	24/23392	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,04	mg/l
11.03.2024	24/23392	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/23392	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/23392	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/23392	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
22.04.2024	24/41306	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	13,7	°C
22.04.2024	24/41306	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
22.04.2024	24/41306	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
22.04.2024	24/41306	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
22.04.2024	24/41306	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
22.04.2024	24/41306	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
22.04.2024	24/41307	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	13,7	°C
22.04.2024	24/41307	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
22.04.2024	24/41307	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
22.04.2024	24/41307	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
22.04.2024	24/41307	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
22.04.2024	24/41307	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
22.04.2024	24/41308	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	16,5	°C
22.04.2024	24/41308	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
22.04.2024	24/41308	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
22.04.2024	24/41308	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
22.04.2024	24/41308	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,7	-
22.04.2024	24/41308	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	396	µS/cm

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
22.04.2024	24/41308	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
22.04.2024	24/41308	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
22.04.2024	24/41308	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
22.04.2024	24/41308	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
22.04.2024	24/41308	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
22.04.2024	24/41308	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
22.04.2024	24/41308	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
22.04.2024	24/41309	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	13,2	°C
22.04.2024	24/41309	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
22.04.2024	24/41309	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
22.04.2024	24/41309	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
22.04.2024	24/41309	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
22.04.2024	24/41309	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
22.04.2024	24/41309	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
22.04.2024	24/41309	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
20.05.2024	24/51975	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	14,9	°C
20.05.2024	24/51975	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
20.05.2024	24/51975	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
20.05.2024	24/51975	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
20.05.2024	24/51975	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
20.05.2024	24/51975	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
20.05.2024	24/51976	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	14,7	°C
20.05.2024	24/51976	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,13	mg/l
20.05.2024	24/51976	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
20.05.2024	24/51976	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
20.05.2024	24/51976	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
20.05.2024	24/51976	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
20.05.2024	24/51976	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
20.05.2024	24/51976	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
20.05.2024	24/51977	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	12,2	°C
20.05.2024	24/51977	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,18	mg/l
20.05.2024	24/51977	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
20.05.2024	24/51977	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
20.05.2024	24/51977	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,4	-
20.05.2024	24/51977	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	395	µS/cm
20.05.2024	24/51977	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
20.05.2024	24/51977	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
20.05.2024	24/51977	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
20.05.2024	24/51977	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
20.05.2024	24/51977	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
20.05.2024	24/51977	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
20.05.2024	24/51977	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
20.05.2024	24/51977	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
20.05.2024	24/51978	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	15	°C
20.05.2024	24/51978	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
20.05.2024	24/51978	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
20.05.2024	24/51978	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
20.05.2024	24/51978	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
20.05.2024	24/51978	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	17,8	°C
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,9	-
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	395	µS/cm
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,04	mg/l
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Celotni organski ogljik (TOC)	0,6	mg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Nitrit	<0,007	mg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Nitrat	5,8	mg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vsota nitrat/50+nitrit/3	0,12	mg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Sulfat	3	mg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klorid	<0,1	mg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Fluorid	<0,1	mg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Natrij	1,4	mg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Mangan	<1	µg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Železo	<10	µg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Bor	<0,01	mg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Aluminij	26	µg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Antimon	<1	µg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Arzen	<1	µg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Baker	0,0042	mg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Kadmij	<0,1	µg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Krom	<1	µg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Nikelj	<1	µg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Selen	<1	µg/L
22.05.2025	24/1443	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Trihalometani - vsota	12	µg/L
22.05.2025	24/1442	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
22.05.2025	24/1442	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	16,2	°C
22.05.2025	24/1442	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,6	-
22.05.2025	24/1442	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	396	µS/cm
22.05.2025	24/1442	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,07	mg/l
22.05.2025	24/1442	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
22.05.2025	24/1442	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	0,2	NTU
22.05.2025	24/1442	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
22.05.2025	24/1442	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
22.05.2025	24/1442	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
22.05.2025	24/1442	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
22.05.2025	24/1442	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
22.05.2025	24/1442	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
10.06.2024	24/61461	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	17,5	°C
10.06.2024	24/61461	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
10.06.2024	24/61461	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
10.06.2024	24/61461	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
10.06.2024	24/61461	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
10.06.2024	24/61461	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
10.06.2024	24/61462	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	12,3	°C
10.06.2024	24/61462	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
10.06.2024	24/61462	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
10.06.2024	24/61462	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
10.06.2024	24/61462	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
10.06.2024	24/61465	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	18,7	°C
10.06.2024	24/61465	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,05	mg/l
10.06.2024	24/61465	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
10.06.2024	24/61465	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
10.06.2024	24/61465	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
10.06.2024	24/61465	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
10.06.2024	24/61466	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	18,8	°C
10.06.2024	24/61466	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,06	mg/l
10.06.2024	24/61466	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
10.06.2024	24/61466	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
10.06.2024	24/61466	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,5	-
10.06.2024	24/61466	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	405	µS/cm
10.06.2024	24/61466	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Trihalometani - vsota	12	µg/L
10.06.2024	24/61466	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
10.06.2024	24/61466	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
10.06.2024	24/61466	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
10.06.2024	24/61466	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
10.06.2024	24/61466	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
10.06.2024	24/61466	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
10.06.2024	24/61466	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
10.07.2024	24/72364	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	18,5	°C
10.07.2024	24/72364	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,05	mg/l
10.07.2024	24/72364	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
10.07.2024	24/72364	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
10.07.2024	24/72364	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	6	CFU/100mL
10.07.2024	24/72364	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
10.07.2024	24/72364	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
10.07.2024	24/72365	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	18,2	°C
10.07.2024	24/72365	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,07	mg/l
10.07.2024	24/72365	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
10.07.2024	24/72365	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
10.07.2024	24/72365	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,4	-
10.07.2024	24/72365	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	379	µS/cm
10.07.2024	24/72365	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
10.07.2024	24/72365	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
10.07.2024	24/72365	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
10.07.2024	24/72365	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
10.07.2024	24/72365	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
10.07.2024	24/72365	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
10.07.2024	24/72365	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	19,3	°C
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,8	-
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	386	µS/cm
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	41	CFU/100mL
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	27	CFU/100mL
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	3	CFU/100mL
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
10.07.2024	24/72366	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
10.07.2024	24/72367	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	18,3	°C
10.07.2024	24/72367	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,07	mg/l
10.07.2024	24/72367	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
10.07.2024	24/72367	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
10.07.2024	24/72367	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
10.07.2024	24/72367	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
19.07.2024	24/77091	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	19,3	°C
19.07.2024	24/77091	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,08	mg/l
19.07.2024	24/77091	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
19.07.2024	24/77091	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
19.07.2024	24/77091	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
19.07.2024	24/77091	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
23.07.2024	24/1962	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
23.07.2024	24/1962	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	22,3	°C
23.07.2024	24/1962	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,5	-
23.07.2024	24/1962	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	380	µS/cm
23.07.2024	24/1962	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
23.07.2024	24/1962	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
23.07.2024	24/1962	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
23.07.2024	24/1962	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
23.07.2024	24/1962	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
23.07.2024	24/1962	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
23.07.2024	24/1962	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
23.07.2024	24/1962	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
23.07.2024	24/1962	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
23.07.2024	24/1963	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
23.07.2024	24/1963	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	21,6	°C
23.07.2024	24/1963	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,8	-
23.07.2024	24/1963	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	380	µS/cm

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
23.07.2024	24/1963	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
23.07.2024	24/1963	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
23.07.2024	24/1963	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
23.07.2024	24/1963	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
23.07.2024	24/1963	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
23.07.2024	24/1963	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
23.07.2024	24/1963	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporama)	0	CFU/100mL
23.07.2024	24/1963	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
23.07.2024	24/1963	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
27.08.2024	24/89030	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	19,2	°C
27.08.2024	24/89030	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,18	mg/l
27.08.2024	24/89030	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
27.08.2024	24/89030	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	18	CFU/100mL
27.08.2024	24/89030	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
27.08.2024	24/89030	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
27.08.2024	24/89031	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	23,7	°C
27.08.2024	24/89031	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,12	mg/l
27.08.2024	24/89031	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
27.08.2024	24/89031	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
27.08.2024	24/89031	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,5	-
27.08.2024	24/89031	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	372	µS/cm
27.08.2024	24/89031	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
27.08.2024	24/89031	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	24	CFU/100mL
27.08.2024	24/89031	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
27.08.2024	24/89031	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
27.08.2024	24/89031	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
27.08.2024	24/89031	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
27.08.2024	24/89031	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
27.08.2024	24/89032	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	22,5	°C
27.08.2024	24/89032	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
27.08.2024	24/89032	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
27.08.2024	24/89032	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	33	CFU/100mL
27.08.2024	24/89032	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	7	CFU/100mL
27.08.2024	24/89032	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
27.08.2024	24/89032	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
27.08.2024	24/89033	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	21,8	°C
27.08.2024	24/89033	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,11	mg/l
27.08.2024	24/89033	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
27.08.2024	24/89033	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	27	CFU/100mL
27.08.2024	24/89033	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
27.08.2024	24/89033	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
19.09.2024	24/96280	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	17,1	°C
19.09.2024	24/96280	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,13	mg/l
19.09.2024	24/96280	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
19.09.2024	24/96280	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
19.09.2024	24/96280	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
19.09.2024	24/96280	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
19.09.2024	24/96282	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	17,9	°C

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
19.09.2024	24/96282	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,08	mg/l
19.09.2024	24/96282	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
19.09.2024	24/96282	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
19.09.2024	24/96282	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
19.09.2024	24/96282	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
19.09.2024	24/96285	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	20,3	°C
19.09.2024	24/96285	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
19.09.2024	24/96285	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
19.09.2024	24/96285	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
19.09.2024	24/96285	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
19.09.2024	24/96285	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
02.10.2024	24/2904	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
02.10.2024	24/2904	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	19,5	°C
02.10.2024	24/2904	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,5	-
02.10.2024	24/2904	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	371	µS/cm
02.10.2024	24/2904	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
02.10.2024	24/2904	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
02.10.2024	24/2904	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
02.10.2024	24/2904	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
02.10.2024	24/2904	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
02.10.2024	24/2904	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
02.10.2024	24/2904	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
02.10.2024	24/2904	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
02.10.2024	24/2904	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
17.10.2024	24/108869	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	15,3	°C
17.10.2024	24/108869	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
17.10.2024	24/108869	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
17.10.2024	24/108869	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
17.10.2024	24/108869	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	12	CFU/100mL
17.10.2024	24/108869	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
17.10.2024	24/108870	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	18,3	°C
17.10.2024	24/108870	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,06	mg/l
17.10.2024	24/108870	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
17.10.2024	24/108870	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
17.10.2024	24/108870	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,7	-
17.10.2024	24/108870	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	407	µS/cm
17.10.2024	24/108870	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
17.10.2024	24/108870	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
17.10.2024	24/108870	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
17.10.2024	24/108870	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
17.10.2024	24/108870	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
17.10.2024	24/108870	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
17.10.2024	24/108870	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
17.10.2024	24/108870	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
17.10.2024	24/108871	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	17,4	°C
17.10.2024	24/108871	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,11	mg/l
17.10.2024	24/108871	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
17.10.2024	24/108871	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
17.10.2024	24/108871	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
17.10.2024	24/108871	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
17.10.2024	24/108872	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,7	°C
17.10.2024	24/108872	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,22	mg/l
17.10.2024	24/108872	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
17.10.2024	24/108872	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
17.10.2024	24/108872	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
17.10.2024	24/108872	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
14.11.2024	24/120710	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	13,3	°C
14.11.2024	24/120710	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,16	mg/l
14.11.2024	24/120710	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
14.11.2024	24/120710	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
14.11.2024	24/120710	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
14.11.2024	24/120710	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
14.11.2024	24/120712	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	13,1	°C
14.11.2024	24/120712	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,14	mg/l
14.11.2024	24/120712	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
14.11.2024	24/120712	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
14.11.2024	24/120712	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
14.11.2024	24/120712	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
14.11.2024	24/120713	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	12,6	°C
14.11.2024	24/120713	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,07	mg/l
14.11.2024	24/120713	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
14.11.2024	24/120713	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
14.11.2024	24/120713	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
14.11.2024	24/120713	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
14.11.2024	24/120714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,5	°C
14.11.2024	24/120714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,15	mg/l
14.11.2024	24/120714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
14.11.2024	24/120714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
14.11.2024	24/120714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
14.11.2024	24/120714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
13.02.2025	25/13773	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	10,1	°C
13.02.2025	25/13773	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
13.02.2025	25/13773	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
13.02.2025	25/13773	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
13.02.2025	25/13773	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
13.02.2025	25/13773	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
13.02.2025	25/13774	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,2	°C
13.02.2025	25/13774	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,18	mg/l
13.02.2025	25/13774	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
13.02.2025	25/13774	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
13.02.2025	25/13774	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,5	-
13.02.2025	25/13774	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	390	µS/cm
13.02.2025	25/13774	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
13.02.2025	25/13774	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
13.02.2025	25/13774	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
13.02.2025	25/13774	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
13.02.2025	25/13774	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
13.02.2025	25/13774	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	0,2	NTU
13.02.2025	25/13774	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
13.02.2025	25/13775	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	9,2	°C
13.02.2025	25/13775	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,09	mg/l
13.02.2025	25/13775	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
13.02.2025	25/13775	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
13.02.2025	25/13775	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
13.02.2025	25/13775	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
13.02.2025	25/13776	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	7,6	°C
13.02.2025	25/13776	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,03	mg/l
13.02.2025	25/13776	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
13.02.2025	25/13776	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
13.02.2025	25/13776	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
13.02.2025	25/13776	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
18.03.2025	25/26253	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	10,8	°C
18.03.2025	25/26253	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
18.03.2025	25/26253	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
18.03.2025	25/26253	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,6	-
18.03.2025	25/26253	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	505	µS/cm
18.03.2025	25/26253	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
18.03.2025	25/26253	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
18.03.2025	25/26253	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
18.03.2025	25/26253	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
18.03.2025	25/26253	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
18.03.2025	25/26253	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
18.03.2025	25/26253	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	0,2	NTU
18.03.2025	25/26253	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
18.03.2025	25/26254	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,1	°C
18.03.2025	25/26254	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,12	mg/l
18.03.2025	25/26254	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
18.03.2025	25/26254	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
18.03.2025	25/26254	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
18.03.2025	25/26254	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
18.03.2025	25/26255	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,6	°C
18.03.2025	25/26255	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,05	mg/l
18.03.2025	25/26255	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
18.03.2025	25/26255	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
18.03.2025	25/26255	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
18.03.2025	25/26255	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
18.03.2025	25/26256	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	9,7	°C
18.03.2025	25/26256	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,25	mg/l
18.03.2025	25/26256	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
18.03.2025	25/26256	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
18.03.2025	25/26256	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
18.03.2025	25/26256	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
18.03.2025	25/26257	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,6	°C
18.03.2025	25/26257	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Skupna trdota	20	°N

## Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
04.04.2025	25/33712	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,9	°C
04.04.2025	25/33712	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,03	mg/l
04.04.2025	25/33712	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
04.04.2025	25/33712	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
04.04.2025	25/33712	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
04.04.2025	25/33712	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
04.04.2025	25/33712	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
04.04.2025	25/33713	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,6	°C
04.04.2025	25/33713	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,19	mg/l
04.04.2025	25/33713	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
04.04.2025	25/33713	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
04.04.2025	25/33713	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
04.04.2025	25/33713	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
04.04.2025	25/33714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	15,8	°C
04.04.2025	25/33714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,06	mg/l
04.04.2025	25/33714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
04.04.2025	25/33714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
04.04.2025	25/33714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,9	-
04.04.2025	25/33714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	367	µS/cm
04.04.2025	25/33714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
04.04.2025	25/33714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
04.04.2025	25/33714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
04.04.2025	25/33714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
04.04.2025	25/33714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
04.04.2025	25/33714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
04.04.2025	25/33714	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
04.04.2025	25/33715	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	11,9	°C
04.04.2025	25/33715	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,19	mg/l
04.04.2025	25/33715	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
04.04.2025	25/33715	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
04.04.2025	25/33715	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
04.04.2025	25/33715	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
04.04.2025	25/33715	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
04.04.2025	25/33715	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
19.05.2025	25/50790	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	15,1	°C
19.05.2025	25/50790	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,04	mg/l
19.05.2025	25/50790	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
19.05.2025	25/50790	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
19.05.2025	25/50790	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
19.05.2025	25/50790	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
19.05.2025	25/50791	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	14,7	°C
19.05.2025	25/50791	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,17	mg/l
19.05.2025	25/50791	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
19.05.2025	25/50791	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
19.05.2025	25/50791	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
19.05.2025	25/50791	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
19.05.2025	25/50791	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
19.05.2025	25/50791	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL

Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
19.05.2025	25/50792	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	12	°C
19.05.2025	25/50792	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	0,19	mg/l
19.05.2025	25/50792	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Vonj	0	-
19.05.2025	25/50792	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Okus	0	-
19.05.2025	25/50792	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	pH vrednost	7,5	-
19.05.2025	25/50792	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Električna prevodnost pri 20 °C	374	µS/cm
19.05.2025	25/50792	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
19.05.2025	25/50792	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
19.05.2025	25/50792	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
19.05.2025	25/50792	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
19.05.2025	25/50792	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Enterokoki	0	CFU/100mL
19.05.2025	25/50792	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Barva	<0,1	m-1
19.05.2025	25/50792	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Motnost	<0,1	NTU
19.05.2025	25/50792	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Amonij	<0,013	mg/L
19.05.2025	25/50793	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Temperatura vode	14,5	°C
19.05.2025	25/50793	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Klor-prosti	<0,04	mg/l
19.05.2025	25/50793	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
19.05.2025	25/50793	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Število kolonij pri 22°C	13	CFU/100mL
19.05.2025	25/50793	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Koliformne bakterije [CFU]	2	CFU/100mL
19.05.2025	25/50793	VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL